

# 品質証明書

## JA-100 排煙機用たわみ継手

(シックハウス対策済空調用ガラスクロス片面アルミ箔付)

### 不燃性能

旧建設省機械設備工事共通仕様書平成9年度版の規定をクリアした、排煙ダクトの接続に用いるたわみ継手として開発し、排煙ダクト用たわみ継手としての認定を取得しています。また改正建築基準法施行後、建設省から国土交通省に移行した新たに国土交通大臣認定を取得した商品です。

### JA-100 用基材スペック

|                        |                     |                          |
|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 厚さ(mm)                 | 0.7                 |                          |
| 密度<br>(本/25 mm)        | たて                  | 45 ± 2                   |
|                        | よこ                  | 22 ± 2                   |
| 重量(g/m <sup>2</sup> )  | 490                 |                          |
| 織り方                    | 綾織                  |                          |
| アルミ箔(ミクロン)             | 9                   |                          |
| 引張強度<br>(常温時)          | たて                  | N(kg f/50 mm) 5321 (543) |
|                        | よこ                  | N(kg f/50 mm) 3234 (330) |
| 引張強度<br>(560°C 30分加熱時) | たて                  | N(kg f/50 mm) 924 (94.3) |
|                        | よこ                  | N(kg f/50 mm) 381 (38.9) |
| 耐折強度                   | 9,000               |                          |
| 国土交通大臣認定番号             | 国住指第 4642 号 NM-8653 |                          |

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ JA-100 排煙機用たわみ継手は、当社にて上記ガラスクロスを用い製造した完成品に、国土交通大臣認定マークを添付した製品が認定品となります。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号

TEL 043-259-9461(代)

FAX 043-259-9571