

AL-5030アルミ製 保温フレキ用バンド(不燃材料認定取得済) 施工要領書

- ①アルミ製フレキバンドは、保温付フレキシブルダクト専用バンドです。
バンドの両面に保温付フレキシブルダクトの外装色に合わせ、グレー色・アルミ色(クリアー色)の塗装が施工してありますので、色を合わせて使用して下さい。
- ②50mm幅×30m巻でボルト用穴と釘用穴が25mmピッチで施されていますので、必要な長さに切断してご使用下さい。
- ③保温付フレキシブルダクトの破損防止のため、両側面ボルトホール・サービスホール(釘穴)全ての箇所面に面取り加工を施していますが、両端の切断面は安全のため別図aの様に必ず内面に折り返して下さい。
- ④取り付けに際し、天井面のアンカー等に、ターンバックル又はL型金具を用いボルトナットにて必ずワッシャーを2枚介して吊り下げて下さい。(図A参照)
天井面への直付けまたは、釘用穴(3.5φ)での取り付けは、正規の許容荷重が保てないため、施工の際は充分にご注意願います。
- ⑤保温付フレキシブルダクトはたわみやすいため、支持間隔を800mm～900mm以下に取り、均一に荷重が掛かるように取り付けを行なってください。
吊り間隔が長い場合、又は曲げ半径が小さい場合は、保温付フレキシブルダクトの内部に過剰な空気抵抗が発生し、機器風量の低下、保温フレキシブルダクトへの負荷が生じるため、充分注意をしてください。

