

品質証明書

JA-102 ガラスクロス片面アルミ箔付

(シックハウス対策済空調用ガラスクロス)

◇ ガラスクロスの片面にアルミ箔を貼り合わせた国土交通省一般空調仕様です。

| | | |
|---|---------------------|--------|
| 厚 さ (mm) | 0.7 | |
| 密 度 (本 / 25 mm) | た て | 48 ± 2 |
| | よ こ | 22 ± 2 |
| 重 量 (g / m ²) (ガラスクロス+アルミ箔+接着剤) | 614 ± 42 | |
| 引 張 強 度 (kg f / 50 mm) | た て | 543 |
| | よ こ | 330 |
| 幅 (mm) | 1,000 | |
| 標 準 長 さ (m) | 50 | |
| アルミ箔 (ミクロン) | 9 | |
| 耐 折 強 度 (回) | 9,000 | |
| 使 用 温 度 | 150℃ 以下 | |
| 国 土 交 通 大 臣 不 燃 材 料 認 定 番 号 | 国住指第 1102 号 NM-1458 | |

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ 上記使用温度は公的試験場において 60 分間の強熱試験を行い、表面のアルミニウム箔の剥離がないことを確認しました。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号

TEL 043-259-9461(代)

FAX 043-259-9571