


| | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 符号 MARK | 訂正記録 REVISION RECORD | 日付 DATE | 署名 NAME |
| △ | | | |

東京消防庁指導基準 ヒューズ作動試験合格品
 (昭和48年建設省告示第2563号第二二八に規定する試験に合格)



寸法表 単位 (mm)

| 型式 | A | C | F | 数量 |
|-----------|-----|-----|-----|----|
| FGS-1515S | 235 | 140 | 219 | |
| 2015S | 285 | 190 | 269 | |
| 2515S | 335 | 240 | 319 | |
| 3015S | 385 | 290 | 369 | |
| 3515S | 435 | 340 | 419 | |
| 4015S | 485 | 390 | 469 | |
| 4515S | 535 | 440 | 519 | |
| 5015S | 585 | 490 | 569 | |
| 6015S | 685 | 590 | 669 | |
| 7015S | 785 | 690 | 769 | |
| 8015S | 885 | 790 | 869 | |

材質: SUS430 t1.5 (羽根)
 SUS430 t1.5 (ケーシング)

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 注番 ORDER No. | 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE Free | 名称 NAME FGS型厨房用防火シャッター |
| 設計 DESIGNED 大平 2012.9.11 | 検図 CHECKED 山本 2012.9.11 | 担当 SECTION STAFF | 型式 TYPE FGS-S 個数 QTY |
| 現場名 OBJECT | | 備考 NOTE 温度ヒューズ : 120℃ | |
| ホークス株式会社 HORKOS CORP. | | 図番 FILE NAME | X 3 8 0 0 A G 0 0 0 2 2 1 A |